



**Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны,  
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий**

**Главное управление МЧС России по г. Санкт-Петербургу**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-05

**Управление надзорной деятельности и профилактической работы**

Санкт-Петербург, наб. реки Мойки д. 85, тел 718-25-61

**Отдел надзорной деятельности Приморского района**

Санкт-Петербург, пр. Комендантский, д. 32, корп. 4, тел 307-26-49

**Предписание № 2-22-752/1/1**

**по устранению нарушений требований пожарной безопасности**

**Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский  
сад №52 Приморского района Санкт-Петербурга.**

(полное и сокращённое наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество индивидуального предпринимателя  
(гражданина) - правообладателя объекта защиты)

**(ГБДОУ детский сад №52 Приморского района Санкт-Петербурга)**

Во исполнение распоряжения начальника ОНД Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Колесова Виктора Леонидовича № 2-22-752 от 24 августа 2015 года, ст. 6, 6<sup>1</sup> Федерального закона от 24 апреля 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности 14 сентября 2015 года, 29 сентября 2015 года и 09 октября 2015 года старшим инспектором ОНД Приморского района УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу Кузнецовой Валерией Анатольевной проведена плановая выездная проверка объекта защиты – здания дошкольной образовательной организации по адресу: Санкт-Петербург, ул. Туристская, д. 18, корп. 2, лит. А.

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ предписания	Вид нарушения требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка о выполнении и (указывается только выполнение)
1	2	3	4	5
1.	В помещении кухни отсутствует второй пожарный извещатель.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» п. 13.3.2	18.07.2016	
2.	В помещении кухни в отсеке потолка	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ	18.07.2016	

	шириной более 0,75м. ограниченным строительной конструкцией (балкой) выступающей из потолка на расстояние более 0,4м. не установлены дымовые пожарные извещатели.	от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» п. 13.3.8		
3.	В подсобном помещении кухни отсутствует автоматическая пожарная сигнализация.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» п. 13.3.8	18.07.2016	
4.	В помещении сухой кладовой отсутствует второй пожарный извещатель.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» п. 13.3.2	18.07.2016	
5.	В помещении музыкального зала в отсеке потолка шириной более 0,75м. ограниченным строительной конструкцией (балкой) выступающей из потолка на расстояние более 0,4м не установлены дымовые пожарные извещатели	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты» п. 13.3.8	18.07.2016	
6.	В общем коридоре расстояние между электросветильником и пожарным извещателем менее 0,5м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	18.07.2016	
7.	В помещении кухни расстояние между электросветильником и пожарным извещателем менее 0,5м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	18.07.2016	
8.	В помещении музыкального зала расстояние между электросветильником и пожарным извещателем менее 0,5м.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 5.13130.2009 п. 13.3.6	18.07.2016	
9.	При включении автоматической пожарной сигнализации не предусмотрено автоматическое отключение систем общеобменной вентиляции, а также закрытие противопожарных нормально открытых клапанов.	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 7.13.130.2013 п. 6.24	18.07.2016	
10.	Здание оснащено СОУЭ ниже 3-го	п. 1 ч. 2 ст. 1, п. 2 ч. 1 ст. 6 ФЗ	18.07.2016	

	типа	от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; СП 3.13130.2009 т. 2		
11.	Руководитель организации не обеспечил исправное состояние системы оповещения людей о пожаре.	Правила противопожарного режима в РФ № 390 п. 61	18.07.2016	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

Вместе с тем, в соответствии со статьей 1 статьи 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее – Федеральный закон от 22.07.2008 № 123-ФЗ), пожарная безопасность объекта защиты может быть обеспечена выполнением одного из следующих условий:

1) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и пожарный риск не превышает допустимых значений, установленных Федеральным законом от 22.07.2008 № 123-ФЗ;

2) в полном объеме выполнены требования пожарной безопасности, установленные техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом «О техническом регулировании», и нормативными документами по пожарной безопасности (национальные стандарты, своды правил, а также иные документы, содержащие требования пожарной безопасности).

Кроме этого, в соответствии со статьей 78 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ для зданий, сооружений, для которых отсутствуют нормативные требования пожарной безопасности, на основе требований указанного Федерального закона разрабатываются специальные технические условия, отражающие специфику обеспечения их пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, подлежащие согласованию в установленном порядке.

В соответствии с пп.2 п.48. Приказа МЧС России от 28.06.2012 г. № 375 (ред. От 27.12.2013) «Об утверждении Административного регламента Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий исполнения государственной функции по надзору за выполнением требований пожарной безопасности» исполнение комплекса необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, при котором расчетом по оценке пожарного риска подтверждается выполнение условий соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, - для объектов защиты, которые были введены в эксплуатацию либо проектная документация на которые была направлена на экспертизу до дня вступления в силу Федерального закона от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в трехмесячный срок вправе обжаловать настоящие предписания в порядке, установленном законодательством Российской Федерации для оспаривания ненормативных правовых актов, решений и действий (бездействия) государственных органов, должностных лиц.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ "О пожарной безопасности" ответственность за нарушение требований пожарной безопасности несут:

- собственники имущества;
- руководители федеральных органов исполнительной власти;

- руководители органов местного самоуправления;
- лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;
- лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;
- должностные лица в пределах их компетенции.

Старший инспектор ОНД Приморского района  
УНДПР ГУ МЧС России по г. Санкт-Петербургу



В.А. Кузнецова

09 октября 2015 г.

Предписание для исполнения получил:

✓ завершил Рыхерев Н.Ю.

«09» октября 2015 г.